

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

gecodeerd	LEE UW 101-103	MUS 024	PLC 030	4VE 053	4VE 186
adres	Leopold II-laan 101-103	Rue François Mus 024	Gemeenteplein 030	Avenue van de Vier Winden 053	Avenue des Quatre Vents 186
Situatie	Kelder	Zolder	Kelder	Grond	Kelder
type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Mark	2 x Sim	Dezelfde	SIME-familie	EMIS	IDEALE BAXI HCR70LEO
Brander	2 x Weishaupt	Weishaupt vervangen in 2013	Honingwel	Elco Klöckner EK03.20G-ZT-T1 Be	2x BAXI
Brander vermogen	110Kw	50 tot 160 kW		164KW	67,8 kW
ventilator vermogen	/	/	/		/
Ketel vermogen	184Kw	139.10/123.8Kw	55Kw	164KW	67,8 kW
Jaar van installatie	2003	2000	1997	2002	2004
Gasdetectie	Daelemans- sensor DAL50	Daelemans	/	2x	1x
Regeling ketel	Honingwel	1x Hand en 3x Siemens Lads Staefa	/	Op aquastaat	/
Nummer circuits	5*	3	3	4	5
boiler	/	1x350L Viessmann	/	1	1x1000L (?)
Wisselplaat	1x	/	/	/	1
Puls groep	1 (op restaurantdak) 1800M³/u	/	/	/	/
Expansievat	2 x 150L (?)	1x150L (?)	1x50L	1	1x80L
Zonnepanele n	/	/	/	/	/
Regenwater stortbak	/	/	/	/	/
verzachter	2x	/	/	1x 103L	1x
Doorvragen					
	*				

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

Opmerkingen	geventileerde groep. , rad. nr. 103 , water ch. San. , rad. Restaurant, rad. #101				
--------------------	--	--	--	--	--

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

gecodeerd	4VE 192	TAZ 043	VDK 023	DUBB 224	CDF 047
adres	Avenue des Quatre Vents 192	rue Tazieaux 043	Albert Vanderkinderenstraat 023	Jean Dubrucqsaan 224	Graaf van Vlaanderenstraat 047
Situatie	Kelder	Grond	Kelder begane grond/1e	Kelder	Kelder
type ketel	Gas	2x Gas 80kW	Gas	Gas	1x GAS
Mark	SIME - 2R8 VRIJSTE EINDE		FERROLI PEGASUS 67	VAILANT VR34	
Brander	Riello-GULLIVER B53-2002			...	
Brander vermogen	189KW		67Kw		
ventilator vermogen		/	/		
Ketel vermogen	189Kw		67Kw	60Kw	120 kW
Jaar van installatie	2004		2005	2010	
Gasdetectie	2x	D-Tex 3F + UH6	Daelemans type F3C		1
Regeling ketel	1		1 x Honeywell		1
Nummer circuits	5*	3	1 primair / 5 secundair*	7	3
boiler	1 benzine	400L	1 Charro 1500L	1x	
Wisselplaat	/	/	65Kw		1
Puls groep	/	/	1 (op het dak)	CMV	VMCx13
Expansievat	1	300L	1x80L	2x	2x 150L
Zonnepanelen	/	/	/	Ja	22 m ²
Regenwater stortbak	/	/	/	1x	/
verzachter	1x	/	1x	1 x (installatie 2014)	1x
Doorvragen					
	*		*		

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

Opmerkingen	cv-ketel, gemeenschappelijk , 2 appartementen, 2 appartementen, 2 appartementen.		warm water, rad. Appart., kamerstraling, aandrijvingsgroep, associatiestraling		
--------------------	--	--	--	--	--

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

gecodeerd	POT 075A	GOS 010	AV 19A	JAC 019	IND 091
adres	Tuinmanstraat 075A	rue de Gosselies 010	straat van de toekomst 19A	Pierre Victor Jacobsstraat 019	Industriekade 059
Situatie	5e verdieping (voorbouw)	Grond	Grond	Grond	7e verdieping (dak)
type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Mark	RIELLO TAU UNIT 75 (condensatie)	Bulex Themacondens	Remeha type Calenta 35S	VALIANT	YGNIS Condensinox
Brander					
Brander vermogen					
ventilator vermogen					
Ketel vermogen	60Kw	37Kw			60KW
Jaar van installatie	2011	2010	2012	2013	2014/2015?
Gasdetectie	2 x Daelemans				
Regeling ketel					
Nummer circuits					
boiler	240L		zonneboiler SIME type BS2S C van 500L	VAILLANT 295L	1000L
Wisselplaat					75KW
Puls groep		/	Lemmens dubbelstroom unit type HR Global 900m³/u	Dubbele stroomgroep 1 x klein + 1 x groot	Dubbele stroomgroep
Expansievat			Flamco type flexcon		
Zonnepanele n	/	/	Viessman zonnecollector Vitosol 200-T (toegang op het dak via behuizing)	/	Ja
Regenwater stortbak	?	1x	1x	1x	Ja (pomp kot - ingang Liverpoolstraat - buurtantenne)
verzachter	/	/	1x Watertech AD15	/	1x
Doorvragen	op achtergevel				

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

Opmerkingen	1 vertrek / 2 retouren			GRUNFOS-pomp	+ COGEN DACHS model SE met condensor - vermogen 12.3KW
--------------------	---------------------------	--	--	--------------	---

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

gecodeerd	QMA 059	GOED 025	GAN 375	ETA 076	ETA 078
adres	Pier van Mariemont 059	Bonnestraat 025	Gentsesteenweg 375	rue des Vijvers noirs 076	rue des Vijvers noirs 078
Situatie	5e verdieping	Kelder	Kelder	1e / zolder	begane grond
type ketel	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Mark	REMEHA		REMEHA	VALILLANT (1e)	VALIANT
Brander					
Brander vermogen					
ventilator vermogen					
Ketel vermogen					
Jaar van installatie	2014/2015?	2014/2015?	2014/2015?	2015	2015
Gasdetectie	Daelemans				Daelemans (1x stookruimte + 1 x meterruimte)
Regeling ketel					
Nummer circuits					
boiler	1x 500L		1x 500L		
Wisselplaat	VIESMANN				
Puls groep	VMC (5e verdieping) VENT-AXA		1 x DV15 (kwekerij) + 1 x DV10 (huisvesting)	VMC (zolder)	/
Expansievat	1x verwarming				
Zonnepanelen	Ja + 1 x zonneboiler + 1 x zonne-expansievat	Ja	Ja + 1 x 500L zonneboiler		
Regenwater stortbak	/	?	/		1x NEPTUNUS
verzachter	1x	1x	1x		1x
Doorvragen					

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017 - ANNEXE D Liste des chaudières collectives logements

Opmerkingen					
-------------	--	--	--	--	--

Fiche récapitulative des chaudières collectives des propriétés communales de Molenbeek :
patrimoine locatif 2017

gecodeerd	POT 075A
adres	Tuinmanstraat 075A
Situatie	Begane grond (achtergebouw)
type ketel	Gas
Mark	RIELLO TAU UNIT 75 (condensatie)
Brander	
Brander vermogen	
ventilator vermogen	
Ketel vermogen	
Jaar van installatie	2011
Gasdetectie	2 x Daelemans
Regeling ketel	
Nummer circuits	
boiler	
Wisselplaat	
Puls groep	
Expansievat	
Zonnepanele n	
Regenwater stortbak	
verzachter	
Doorvragen	Sonde op achterste platform
Opmerkingen	